RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Île-de-France

Destinataire(s) :
EAU SEINE ET BIEVRE
GRAND ORLY SEINE BIEVRE
MAIRIE DE ORLY

Service Santé Environnement
Courriel : ARS-DD94-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 49 81 86 04

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

GRAND ORLY SEINE BIEVRE RESB

Commune de : ORLY

Prélèvement et mesures de terrain du **06/11/2025 à 10h10** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE ÎLE DE FRANCE - SITE DE COURTABŒUF, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : EAU SEINE & BIEVRE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : S2.EHPAD DU SAULE CENDRÉ - 77 AVENUE ADRIEN RAYNAL
Code point de surveillance : 0000003675 Code installation : 004030 Type d'analyse : D1G7
Code Sise analyse : 00173539 Référence laboratoire : 25V058886-001 Numéro de prélèvement : 09400172000

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le mardi 18 novembre 2025

Agence Régionale de Santé d'Ile de France
Délégation départementale du Val-de-Marne
Responsable de la cellule qualité des Eaux
Caroline CASSONNET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	15,0	°C				25
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet				
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,5	unité pH			6,5	9
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,43	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,49	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet				
Odeur (qualitatif)	normal	sans objet				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10	NFU				2
Conductivité à 25°C	536	µS/cm			200	1100
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,7	unité pH			6,5	9
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	0,012	mg/L				0,1
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Aluminium total µg/l	38,0	µg/L				200

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1