RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Île-de-France

Destinataire(s) :
EAU SEINE ET BIEVRE
GRAND ORLY SEINE BIEVRE
MAIRIE DE ORLY

Service Santé Environnement
Courriel : ARS-DD94-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 49 81 86 04

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

GRAND ORLY SEINE BIEVRE RESB

Commune de : ORLY

Prélèvement et mesures de terrain du **19/03/2026 à 09h42** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE ÎLE DE FRANCE - SITE DE COURTABŒUF, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : EAU SEINE & BIEVRE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : S1.ÉCOLE BAUDELAIRE - 4 RUE RUE GEORGES BAUDELAIRE
Code point de surveillance : 0000003670 Code installation : 004030 Type d'analyse : A2
Code Sise analyse : 00174983 Référence laboratoire : 26V015423-001 Numéro de prélèvement : 09400173444

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le vendredi 27 mars 2026

Agence Régionale de Santé d'Ile de France
Délégation départementale du Val-de-Marne
Responsable de la cellule qualité des Eaux
Caroline CASSONNET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	19,3	°C				25
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet				
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,6	unité pH			6,5	9
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,18	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,22	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10	NFU				2
Conductivité à 25°C	532	µS/cm			200	1100
Chlorures	23,0	mg/L				250
Sulfates	26,5	mg/L				250
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,7	unité pH			6,5	9
Titre alcalimétrique complet	20,5	°f				
Titre hydrotimétrique	26,5	°f				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	1,6	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,53	mg/L		1		
Nitrates (en NO3)	26,3	mg/L		50		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Île-de-France

Destinataire(s) :
EAU SEINE ET BIEVRE
GRAND ORLY SEINE BIEVRE
MAIRIE DE ORLY

Service Santé Environnement
Courriel : ARS-DD94-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 49 81 86 04

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

GRAND ORLY SEINE BIEVRE RESB

Commune de : ORLY

Prélèvement et mesures de terrain du **19/03/2026 à 09h47** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE ÎLE DE FRANCE - SITE DE COURTABŒUF, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : EAU SEINE & BIEVRE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : S1.ÉCOLE BAUDELAIRE - 4 RUE RUE GEORGES BAUDELAIRE
Code point de surveillance : 0000003670 Code installation : 004030 Type d'analyse : PCALT
Code Sise analyse : 00174984 Référence laboratoire : 26V015423-002 Numéro de prélèvement : 09400173445

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le vendredi 27 mars 2026

Agence Régionale de Santé d'Ile de France
Délégation départementale du Val-de-Marne
Responsable de la cellule qualité des Eaux
Caroline CASSONNET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Aluminium total µg/l	49,5	µg/L				200

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Île-de-France

Destinataire(s) :
EAU SEINE ET BIEVRE
GRAND ORLY SEINE BIEVRE
MAIRIE DE ORLY

Service Santé Environnement
Courriel : ARS-DD94-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 49 81 86 04

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

GRAND ORLY SEINE BIEVRE RESB

Commune de : ORLY

Prélèvement et mesures de terrain du **19/03/2026 à 09h45** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE ÎLE DE FRANCE - SITE DE COURTABŒUF, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : EAU SEINE & BIEVRE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : S1.ÉCOLE BAUDELAIRE - 4 RUE RUE GEORGES BAUDELAIRE
Code point de surveillance : 0000003670 Code installation : 004030 Type d'analyse : PCTHM
Code Sise analyse : 00174985 Référence laboratoire : 26V015423-003 Numéro de prélèvement : 09400173446

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le vendredi 27 mars 2026

Agence Régionale de Santé d'Ile de France
Délégation départementale du Val-de-Marne
Responsable de la cellule qualité des Eaux
Caroline CASSONNET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Sous produits de la désinfection						
Bromoforme	0,80	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	4,84	µg/L		100		
Chloroforme	4,38	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	4,47	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	14,5	µg/L		100		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1